ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ТАЙШЕТСКОМ И ЧУНСКОМ РАЙОНАХ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах)
Андреева ул., д.6, г. Тайшет, 665000
Тел/факс 8 (395-63) 2-00-21 E-mail: tayshet@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

12.12.2022 г № 38-07-15/78-471 2022

На № _____ от _____

Главе Мирнинского муниципального образования
И.В.Белоглазовой

665062, Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Школьная, д. 11А

Уведомление о несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам

Информируем Вас, что данные лабораторных исследований качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения в мониторинговой точке «с.Мирный, ул.Школьная,20 №586» (дата отбора 24.11.2022г.), выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов по показателям **«железо» превышение в 2,0 раза, «мутность» в 2,4 раза**

Таблица 1

Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам в Мирнинском муниципальном образовании за ноябрь 2022г.

Месторасположение мониторинговой точки	**Среднегодовые концентрации вещества / значения показателя**	**Норматив**	**Оценка качества воды***
Вода централизованная холодная мониторинговая точка №17005 (Иркутская область, Тайшетский район с.Мирный, ул.Школьная,20)	железо 0,59 ± 0,1мг/дм³ Мутность- 6,4+1,3 ЕМФ	Не более 0,3мг/дм³ Не более 2,6 ЕМФ	Недоброкачественная питьевая вода

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», качество питьевой воды нецентрализованной холодной не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Превышение гигиенических нормативов в исследуемых пробах воды по показателю «мутность» ухудшает органолептические свойства воды. Мутность воды – показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей, а также развитием планктонных организмов.

Содержание железа превышает гигиенические нормативы и относится к 3 классу опасности, является умеренно опасным, лимитирующий показатель вредности органолептический, с приданием окраски воде.

Повышенное содержание железа в воде (более 0,3 мг/ дм^3) придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает её вкус, вызывает развитие железобактерий. При употреблении для питья воды с содержанием нитратов, железа выше норматива, указывает на повышенный риск развития заболеваний печени, крови, аллергические реакции, ОКИ нарушения репродуктивной функции и является критерием существенного ухудшения качества воды и является критерием существенного ухудшения качества воды (в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 "Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды").

В соответствии с п.11 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления поселения обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования необходимо принять меры по организации обеспечения населения качественной питьевой водой.

О принятых мерах прошу проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах в установленный законодательством срок.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области
в Тайшетском и Чунском районах Л.Н.Спасска